

## Tulityöt Sindbadin telakka-alueilla

**Pienemmät tulityöt** tulee tehdä suurta varovaisuutta noudattaen.

**Suuremmasta tulityöstä**, jonka jäsen aikoo suorittaa, pitää ilmoittaa satamakapteenille, jotka harkitsevat onko työ luvanvarainen.

**Seuran jäsenille tarkoitettu tulityölupa** liitteenä.

**Ulkopuolisten tekijöiden( ei jäsenten) tulityölupa** tehdään seuran vakuutusyhtiön kaavakkeella.

**Tulityöluvan myöntävät satamakapteenit:**

A-laituri Tuomo Kuusisto 050-5736949

B,C,D-laitureilla Seppo Jästerberg 0500-456 672

## Tulityöt

Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa. Näitä tulitöitä ovat muun muassa

- sähkö- ja kaasuhitsaustyöt,
- kaasujuotostyöt,
- kuumailmapuhallintyöt,
- polttoleikkaustyöt
- metallien hionta ja katkaisu laikkakoneilla

**Vakituinen tulityöpaikka** (alueelta puuttuu, paikkaa järjestellään syksyllä 2014)

Vakituinen tulityöpaikka on erityinen tulitöiden tekemiseen varattu palo- osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulityöt voidaan tehdä turvallisesti.

**Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla**

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain, jos sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla.

Tulityö on korvattava palovaarattomalla työmenetelmällä, jos tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella todetaan, että tulityön tekeminen ei ole turvallista tai tulityön tekeminen on muulla perusteella kielletty.

**Turvatoimet tilapäisellä tulityöpaikalla**

Tilapäisellä tulityöpaikalla on toteutettava tulitöistä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella määrätyt turvatoimet, kuitenkin vähintään seuraavat:

- tulityöpaikka on puhdistettava syttyivistä materiaaleista
- syttyvät materiaalit, joita ei voida poistaa, on suojattava tiiviisti palamattomalla suojapeitteellä
- tulityöpaikalla olevat laitteet ja varusteet (esim. kaapelit) on suojapeitettävä
- rakenteissa olevat aukot on suojapeitettävä ja raot on tiivistettävä
- rakenteiden syttyvät pinnat on suojapeitettävä
- kipinöiden ja roiskeiden kulkeutuminen ympäristöön sekä lämmön johtuminen rakenteiden sisään on estettävä
- tulityöpaikalle on tuotava sammutuskalusto.

**Sammutuskalusto**

Sammutuskaluston on kuitenkin oltava vähintään kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata telakka-alueella ulottuvilla olevalla vesiletkulla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella.

Sammutuskaluston on oltava tulityöpaikalla koko tulityön ja tulityön jälkivartiointin ajan.

**Tulityövartiointi**

Tulityövartiointi on toteutettava koko työn ajan, myös työtaukojen aikana. Tulityön jälkeen on tulityövartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään kahden tunnin ajan.

## TULITYÖLUPA : Pursiseura Sindbad

<b>TULI- TYÖN SUORIT- TAJA</b>	työntekijän nimi	<input type="checkbox"/> Tularityökortti
<b>TYÖKOH- DE</b>	Vene;	Paikka:
<b>TULITYÖ LUPA</b>	Alkamispvm.	Päättymispvm.
		Lupa voimassa päivittäin klo
<b>TULITYÖN TURVAT OIMET</b>	<input type="checkbox"/> Työpaikan ja sen ympäristön puhdistus <input type="checkbox"/> Palavien rakenteiden suojaus <input type="checkbox"/> Ympäristön kastelu <input type="checkbox"/> Seinissä, katossa ja lattiassa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus <input type="checkbox"/> Viereisten veneiden /tilojen tarkastus ja suojaus <input type="checkbox"/> Kaapeleiden suojaus <input type="checkbox"/> Suojapeitteiden hankinta ja paikalleen asettaminen <input type="checkbox"/> Kaasupitoisuuden mittaaminen <input type="checkbox"/> Työkohteen tuuletus	
	Työ edellyttää seuraavia erityistoimia:	
	<input type="checkbox"/> Erillinen suojarakenne <input type="checkbox"/> Viereisten tilojen vartiointi <input type="checkbox"/> Muuta <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	
<b>SAMMUTUS- KALUS- TO</b>	Tulityöpaikalla on oltava vähintään yksi 12 kg:n 43 A 183 B-C luokan käsisammutin ja lisäksi tulityöpaikan välittömässä läheisyydessä toinen vastaava käsisammutin tai kaksi 6 kg:n 27 A 144 B-C luokan käsisammutinta.	
	<input type="checkbox"/> Käsisammutin 43 A 183 B-C _____ kpl <input type="checkbox"/> Käsisammutin 27 A 144 B-C _____ kpl <input type="checkbox"/> CO2 – sammutin <input type="checkbox"/> Sankoruisku <input type="checkbox"/> Paineellinen paloletku (vesiletku) <input type="checkbox"/> Erityissammutuskalusto <input type="checkbox"/> Sammutuspeitto _____ kpl	
<b>TULI- TYÖN VARTI- OINTI</b>	Työn ja työtaukojen aikana	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 2h)
		Vartijan nimi
<b>TULITYÖ LUVAN MYÖN- TÄJÄ</b>	Päiväys	Allekirjoitus ja nimen selvennys